



БИШКЕК ШААРЫ ЖАНА ЧҮЙ ОБЛУСУ
БОЮНЧА БАШКАРМАЛЫГЫ

720033, Бишкек ш., Манас пр., 101/1
тел.: 32-33-11 Факс
e-mail: ins10271@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ПО Г.БИШКЕК И
ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

720033, г.Бишкек, пр. Манаса, 101/1
тел.: 32-33-11 Факс
e-mail: ins10271@mail.ru

АКТ

Осмотра противопожарного состояния объекта.

«25» апреля 2023 года

Комиссией в составе:

Ибрагимов Э.Н. - главный инспектор УСПН
по Чуйской области, Омуров Н.Б. - руководитель,
Расбой кооп Назира - заместитель директора
(должность, фамилия, инициалы)

Бишкекский агро-экономический колледже,
составили настоящий акт о противопожарном состоянии объекта
с. Бишкек, Осок - Атышский район, Чуйская область
(Наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами
исполнены, а именно:

1. Установлен пожарный щит с набором инвентаря
2. Обеспечена в достаточном количестве первичные
4. средства пожаротушения
5. Проводится инструктаж о мерах ЛБ
- 6.
- 7.

исполнены следующие мероприятия,

А именно:

1. Отсутствует АУПБ по всему зданию
2. Деревянные конструкции чердака не обработаны огнезащитным составом.

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект отвечает
противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному
назначению.

Примечание: В случае нарушений норм и правил пожарной безопасности оставляем право
за собой об отзыве данного документа.

Действительно в течении одного года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О.ропись)

Представитель объекта (Ф.И.О.ропись)

Представитель госпожнадзора (Ф.И.О.ропись)

Омуров Н.Б. Ибрагимов
Расбой Н. Назира
Ибрагимов Э.Н.